



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- BTV Antwerpen, BTV Brabant-Wallon, BTV Brussel, BTV Hainaut, BTV Liège, BTV Limburg, BTV Namur / Luxembourg, BTV Oost-Vlaanderen, BTV Vlaams-Brabant, BTV West-Vlaanderen

ADRES INSTALLATIE: 2120 Ekeren Leenhoeke 10

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Hermans - Coppens

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____ Teller nr. _____ Index: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 27/05/15 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ - ~~Verkoop wooneenheid~~: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 11.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3x400 V 1N Bescherming van de aansluiting 40 A outm. max

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type ADS 40A/300mA

Type van de aardelektrode: lus- baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: _____; Aantal eindstroombanen: 17; RA: 10 Ohm; RI tot 100 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

- Stroomkringen zie één draadschema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

- Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK gezien op de aangestelde van de stroomverdelers naam: handtekening:

Nota: Kabel laten invoeren in meter, door maatschappij.

- BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 27/05/2015 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. 2. De installatie is niet conform. 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker, (nr., naam, handtekening)

47 U. Van Aersch



voor de Directeur,

[Handwritten signature]

Maatschappelijke zetel: Neerveldstraat 109, bus 6, B-1200 Brussel